

厦门通士达照明有限公司 厂区（7 号楼、化工库、喇叭间）可燃气体 报警系统安装服务采购说明书

投标人应仔细阅读采购文件所有内容，按采购文件要求提供采购文件，并保证所提供的全部资料具有真实性、准确性及完整性。

一、 服务项目情况

1. 服务项目名称：厂区（7 号楼、化工库、喇叭间）可燃气体报警系统安装服务
2. 招标项目地点：厦门通士达照明有限公司二期厂区（厦门市同安区美溪道 676 号）
3. 项目期限：2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日

二、 投标注意事项

1. 报价文件请邮寄或递交到厦门市同安区美溪路 676 号厦门通士达照明有限公司合规性审核人林女士收，联系电话：7263033/13656010612。

2. 截止时间 2025 年 8 月 28 日下午 5 点。

3. 计划开标时间：2025 年 8 月 29 日

4. 评审方式：我司召集评审小组进行集中会议评审，评审期间将根据报价结果与具有竞争性的参与单位进行价格磋商。参与单位无需到达现场，评审现场如有任何与投标人相关的问题，通过电话对接联系。评审确定中标人后，我司会向中标人发送《评审结果通知书》，再联系签订合同。评审组将保守投标人的商业秘密。

5. 采购文件应包括以下文件（每页均须加盖公司印章）：

档案编号：

序号	文件名称（每页加盖印章）
1	报价单（原件）
2	企业法人营业执照（复印件）
3	相同工贸厂房安装成功案例（服务合同书或报告等材料）
4	需持有相关职业资格证书（如：消防设施操作员、燃气行业特有工种资格等）
5	投标人在信用中国网(http://www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单的截图
6	投标人在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)未被列入失信被执行人的截图

其他：

参与单位不得直接或间接向我司或其关联企业的员工提供任何形式的不正当利益，否则，参与单位同意我司有权立即解除本合同，并要求参与单位按本合同标额的 10% 向我司支付违约金。若我司员工向投标人索贿，参与单位应向我司或我司上级主管单位举报，我司应为参与单位保密。

我司纪检监察部门举报渠道：

地址：厦门市同安区美溪道 696 号

电子邮箱：jcs@topstar.com.cn 举报电话：0592-7263186

上级主管单位厦门轻工集团纪检监察部门举报渠道：

地址：厦门市思明区湖滨南路 366 号轻工大厦 22 层

电子邮箱：jcs@xmqinggong.com.cn 举报电话：0592-5820053

工程项目报价书

安装服务项目相关信息:

其它需说明的事项：1、可参照现场点位图红色点标记为明火点，适当增加探头。2、自动切断阀安装应进行氮气清扫确保管道安装安全。